



检测报告

报告编号 A2250126266114C-1

第 1 页 共 5 页

8月

委托单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位地址 常州市金坛区金科园华洲路 5 号

样品类型 废水（雨水）

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188423488D

检测结果

报告编号 A2250126266114C-1

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：★废水（雨水）采样点

检测结果

报告编号 A2250126266114C-1 第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水（雨水）					
采样日期	2025-08-05		检测日期		2025-08-06	
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油					
检测结果:						
检测项目	结果				参照标准 限值	单位
	雨水采样点					
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
悬浮物	12	11	9	11	150	mg/L
化学需氧量	8	10	10	9	40	mg/L
氨氮	2.08	2.12	2.62	2.27	5	mg/L
参照标准	客户提供限值					
样品编号:						
检测项目		第 1 次		第 2 次		第 3 次
化学需氧量		SUR72238001		SUR72238002		SUR72238003
悬浮物		SUR72238004		SUR72238005		SUR72238006
氨氮		SUR72238001		SUR72238002		SUR72238003
备注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2250126266114C-1

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水 (雨 水)	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 P4
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BSA224S

报告结束

